

Gemeinde Aumühle

Beschlussauszug

aus der
3. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport der Gemeinde
Aumühle
vom 08.05.2017

TOP 11 Info zur Schule
hier: Stand der Sanierungsarbeiten

Die neue Lüftung wurde installiert.

Beim Taschenfilter fehlt noch ein Schutzgitter.

Beim Wärmetauscher wurde ein Lagerschaden festgestellt. Wird behoben.

Abnahmetermin: 16.05.2017

Erneute Wasserschäden im Sanitärbereich, vermutlich durch ein defektes Rohr.

Evtl. muß die Wand geöffnet werden.

Herr Giese klärt, ob das ein Fall für die Versicherung ist.