

# Gemeinde Aumühle

## Beschlussauszug

aus der

4. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport der Gemeinde  
Aumühle  
vom 26.06.2017

---

**TOP 10**      **Info über Wasserschäden**  
**Hier: Sanitärbereich, Turnhallen Schule**

1. Ursache wurde festgestellt. Die beauftragte Firma hat im besagten Duschbereich im Fußbodenbereich die Isolierung fehlerhaft durchgeführt. Da das Duschwasser nicht abgelaufen kann, dringt es ins Mauerwerk ein.
2. Architekt ist mitverantwortlich. Am 19.6. gab es eine Besprechung vor Ort mit der Firma, Architekten, Verwaltung zur Behebung des Schadens.
3. Arbeiten haben am 21.6. begonnen. Fußbodenablauf wird geprüft.