

Gemeinde Dassendorf

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 03/057/2022 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 09.06.2022 Federführend: Amt IV.0 - Bauamt
Teilsanierung der Regenwasserleitung auf dem Dassendorfer Sportplatz		
Beratungsfolge:		
Datum 23.06.2022	Gremium <i>Bauausschuss der Gemeinde Dassendorf</i>	Zuständigkeit <i>Entscheidung</i>

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt der Bürgermeisterin, das für den Sportplatz beiliegende Angebot der Firma ... zu beauftragen, um unmittelbar bevorstehende Schäden auf dem Sportplatz durch Starkregen zu vermeiden.

Sachverhalt:

Die Regenwasserleitung auf der südwestlichen Seite ist durch Baumwurzeln geschlossen und teilweise auch noch gebrochen. Die dazugehörigen Schächte sind bis zur Oberkante mit Wasser gefüllt. Der eingesetzte Spülwagen war vor Ort, konnte nicht spülen und nicht fräsen. Zurzeit läuft das Wasser auf die Laufbahn und den Fußballplatz. Es ist dringend erforderlich, den Ablauf der Oberflächenwassers instand zu setzen. Folgeschäden auf dem Sportplatzgelände sind nicht auszuschließen.

Die kommende Ferienzeit (Anfang Juli) ist ein geeigneter Termin zur Umsetzung. Ein Angebot zur Störungsbehebung liegt bei.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja / Nein

Im Vermögenshaushalt: Ja / Nein

Einnahmen: €	Ausgaben: €
Haushaltsstelle:	Haushaltsstelle:
voraussichtl. jährl. Folgeeinnahmen: €	voraussichtl. jährl. Folgekosten: €

Deckung / Bemerkung:

im Haushalt sind Mittel enthalten: Ja / Nein

Vorschlag für über- / außerplanmäßige Deckung finden Sie im Beschlussvorschlag

Anlage/n:

1 Angebot Sportplatz 08.06.2022, TOP 9