

Gemeinde Aumühle

Beschlussauszug

aus der

4. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport der Gemeinde
Aumühle
vom 26.06.2017

TOP 10 Info über Wasserschäden
Hier: Sanitärbereich, Turnhallen Schule

1. Ursache wurde festgestellt. Die beauftragte Firma hat im besagten Duschbereich im Fußbodenbereich die Isolierung fehlerhaft durchgeführt. Da das Duschwasser nicht abgelaufen kann, dringt es ins Mauerwerk ein.
2. Architekt ist mitverantwortlich. Am 19.6. gab es eine Besprechung vor Ort mit der Firma, Architekten, Verwaltung zur Behebung des Schadens.
3. Arbeiten haben am 21.6. begonnen. Fußbodenablauf wird geprüft.