

Gemeinde Aumühle

Beschlussauszug

aus der

6. Sitzung der Gemeindevertretung Aumühle
vom 09.11.2017

TOP 13 **Fa. Fensterbau Sievers**
hier: Überarbeitung der Fenster vom Schulgebäude

Bürgermeister Giese berichtet, dass eine Lösung gefunden wurde, das Problem mit der Feuchtigkeit in den Fenstern der Schule zu lösen. Es wurden einige Fenster mit Lüftungsschlitzen versehen. Bisher zeigt die Maßnahme Erfolg. Es soll nun mit der Unteren Denkmalschutzbehörde geklärt werden, ob die restlichen Fenster der Schule ebenso ausgestattet werden können.