

Gemeinde Aumühle

Beschlussauszug

aus der
Sitzung Nr. 4 / 2018 - 2023 des Sozial- und Liegenschaftsausschusses
der Gemeinde Aumühle
vom 21.05.2019

TOP 7 Bericht der/des Ausschussvorsitzenden

Ausschussvorsitzender Czarnitzki gibt folgende Beschlussfassungen bekannt:

Er ist mit dem Kollegen Herrn Bastian in einer Altbauwohnung gewesen, um sich ein Bild des Schimmelbefalls zu machen und Feuchtigkeitsmessungen durchzuführen.

Die Luftfeuchtigkeit in der besichtigten Altbauwohnung (Fam. mit 5 Personen) war sehr hoch. Die Wände waren unterhalb eher kalt und oberhalb warm, ein idealer Platz für Schimmel. Die Stoßlüftungen müssen ernster genommen werden.