

LADR GmbH

Medizinisches Versorgungszentrum Dr. Kramer und Kollegen

Abt. Wasser-Abwasser-Umwelthygiene

Wasserinteressentenschaft
Hohenhorn w.V.
Twiete 11

21526 Hohenhorn

21502 Geesthacht
Lauenburger Str. 65-67

Telefon: (04152) 803-0
Telefax: (04152) 803-351

* akkreditiert durch:



18.02.2013
Labornummer: 52884/10/01

Prüfbericht

Betreff: Probe vom 11.02.2013
Entnahmestelle: **Zentrale Hohenhorn, Netzprobe Neue Straße** [REDACTED]
Probennahme am: 11.02.2013 11:10 Uhr durch: LADR GmbH, Umweltabteilung
Probenahme gemäß: DIN 38402-14 / DIN EN ISO 19458
Bearbeitungszeitraum: 11.02.2013 bis: 18.02.2013

Die Untersuchung der Wasserprobe lieferte folgende Ergebnisse:

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenzwert n. TrinkwV	Methode
Geruch, qualitativ		geruchlos		
Geschmack, qualitativ		ohne		
pH-Wert	-	7,42	6,5-9,5	DIN 38404 (C5)
Temperatur (pH-Messung)	°C	19,1		DIN 38404 (C4-2)
El. Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	440	2790	DIN EN 27888 (C8)
Absorptionskoeff. 436 nm	1/m	< 0,1	0,5	DIN EN ISO 7887 (C1)
Trübung, quantitativ	TE/F	< 0,10	1,0	DIN EN ISO 7027 (C2)
Ammonium	mg/L	< 0,01	0,50	DIN EN ISO 11732 (E23)
Koloniezahl bei 20°C	pro mL	0	100	TrinkwV (2001), Anl. 5, Teil 1
Koloniezahl bei 36°C	pro mL	0	100	TrinkwV (2001), Anl. 5, Teil 1
Coliforme Bakterien	pro 100 mL	0	0	DIN EN ISO 9308-1
Escherichia coli	pro 100 mL	0	0	DIN EN ISO 9308-1

Beurteilung: Keine Grenzwertüberschreitungen nach TWVO.

Dr. S. Dageförde

Verteiler:
1 x Empfänger
1 x Gesundheitsamt
1 x Akte