

**Protokoll der Sitzung Nr. 1/2014  
des Bau- und Wegebauausschusses der Gemeinde Escheburg  
am Samstag, den 01.02.2014**

**Sitzungsbeginn: 14:00 Uhr**

**Sitzungsende: 16:18 Uhr**

Stimmberechtigte Mitglieder: Heinz Werner Betz, Kai Kröger (Protokollführer), Hans Georg Oehr,  
Zolmai David Oruzgani, Andreas Voß ( ab Top 4)

Stimmberechtigte, stv.

Mitglieder: Hans-Jürgen Pfeiffer, Frank Stülten

Gäste: Rainer Bork (Bürgermeister)

Anmerkung zu TOP 3: Der als Gast eingeladene Spartenleiter Fußball des ESV, GV  
Martin Böttcher, war nicht anwesend.

---

## **Tagesordnung**

### **Öffentlich:**

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Änderungen/Ergänzungen der Tagesordnung
3. Ortstermin: Sportplatz
  1. Abnahme Flutlichtanlage (Sockel und Elektrik)
  2. Überprüfung des zwischenzeitlich reparierten Stromkastens
  3. Allgemeiner Zustand Sportplatz nach Abbau alte Flutlichtanlage
4. Ortstermin Kindergarten Schulweg:  
Information über Fortschritt der Bauarbeiten nach massiven Wassereinbruch  
(Heizungsanlage)
5. Ausschluss der Öffentlichkeit für nichtöffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte  
(Verfahrensbeschluss nach § 35 Gemeindeordnung)
6. Änderungen/Ergänzungen zur Niederschrift der Sitzung vom 12.11.2013 – Nr. 6/2013
7. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse der Sitzung vom  
12.11.2013 – Nr. 6/2013
8. Straßenbeleuchtung: Begehung bei Dunkelheit wegen nicht ausreichender Beleuchtung  
Wer? Wann?
9. Anschaffung neues MZF für Gemeinde
10. Anfragen und Mitteilungen

**Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung  
durch den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten:**

11. Angebot Zwergenland Reparatur der Böschungsbefestigung
12. Angebot Herstellung Parkplatzmarkierung FFW
13. Angebot Gehwegreparatur Eschenweg
14. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
15. Anfragen und Mitteilungen, nichtöffentlich

### **Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit:**

12. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

## Öffentliche Sitzung

### Top 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Betz bedankt sich bei allen Ausschussmitgliedern für die gute Zusammenarbeit (parteiübergreifend) im Jahre 2013. Herr Betz bittet Herrn Kröger das Protokoll zu führen. Es sind 6 stimmberechtigte Bauausschussmitglieder anwesend, der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest.

### Top 2: Änderungen/Ergänzungen der Tagesordnung

Es gibt keine Änderungswünsche zur Tagesordnung.

### Top 3: Ortstermin Sportplatz:

#### 1. Abnahme Flutlichtanlage (Sockel und Elektrik)

Herr Betz verliest die Unternehmererklärung der Fachfirma Feldhusen (Datum fehlt), dass die elektrische Anlage gemäß den anerkannten Regeln der Technik errichtet wurde. Es fehlt noch das Messprotokoll gemäß BGV A3 (Isolationsprüfung,...). Dieses muss von der Fa. Feldhusen noch nachgereicht werden.

Herr Betz verliest die Unternehmererklärung der Fa. GTS, dass sie die Sockel gemäß den Vorgaben errichtet hat. Diese Leistung wurde abgenommen.

Die beiden Straßenlaternen (LED-Technik) zur Beleuchtung der Zuwegung zum Vereinsheim, welche durch das e-werk Sachsenwald errichtet wurden, wurden abgenommen.

#### 2. Überprüfung des zwischenzeitlich reparierten Stromkastens

Der Stromkasten wurde repariert und wieder gerichtet.

#### 3. Allgemeiner Zustand Sportplatz nach Abbau alte Flutlichtanlage

Der allgemeine Zustand der Sportplatzanlage entspricht nicht den Vorstellungen des Bauausschusses und es bestehen etliche Mängel und Gefahrenquellen (Bilder im Anhang 1):

- Es liegen noch direkt neben dem Sportplatz die unteren Teile der Holzmasten mit elektrischen Anschlusskasten,
- Betonfüße von alten Sitzbänken ragen aus dem Boden,
- es fehlen einige Elemente des Geländers (teilweise scharfe Kanten),
- der Plattenweg direkt hinter dem Geländer befindet sich in einem desolaten Zustand. Es fehlen Platten, dadurch gibt es tiefe Löcher und etliche Platten liegen auf dem Gelände „wild“ herum.
- der Kabelgraben wurde scheinbar nicht ordnungsgemäß verdichtet. Es haben sich Absackungen gebildet.

BGM Bork und BAV Betz werden einen Termin mit den Vorstand des ESV vereinbaren und ihn auffordern, die Mängel bis zu einem bestimmten Termin umgehend zu beseitigen.

***Auf dem Weg zum Ortstermin „Kindergarten“ stellte der BA fest, dass im Bereich oberhalb der Verbindung <Sportplatz zum Tunnel der L 208> abgesägte Baumstämme nicht längs zum Steilhang liegen, sondern quer. Es besteht die Gefahr des Herabrollens und es könnten Fußgänger gefährdet werden. Der BGM wird gebeten, die Gemeindearbeiter zu beauftragen, die Stämme zu sichern oder abzuräumen.***

#### **Top 4: Ortstermin Kindergarten Schulweg:**

BAM Kröger informiert den BA über den Wasserschaden im Kindergarten Schulweg 3.

Die Heizungsanlage musste aufgrund von niedrigen Wasserdruck seit Anfang Dezember 2013 mehrmals mit Wasser aufgefüllt werden. Am 08.01.2014 wurde dann festgestellt, dass unter dem Estrich des Gruppenraumes der Bärchen, Teile der Turnhalle und Teile des Flures sich relativ viel Wasser befindet.

Am 09.01.2014 fand ein Treffen mit Versicherung, Baugutachter, AHEG, KIGA-Vorstand, Hausverwaltung, BGM und BAV statt. Die Versicherung hat die Bautrocknung und die Lecksuche sofort freigegeben. Der KIGA hat die Bärchengruppe unter Einbeziehung des Kreises (Frau Krüger-Johns) vorübergehend in der alten Schule unter gebracht.

Aktueller Stand ist, dass der Boden jetzt wieder trocken ist. Die Schadensursache wurde aber bisher leider noch nicht lokalisiert.

Das weitere Vorgehen wird mit der Versicherung und dem Gutachter abgestimmt.

FORTSETZUNG DER SITZUNG IM GEMEINDEZENTRUM ESCHEBURG:

#### **Top 5: Ausschluss der Öffentlichkeit für nichtöffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte (Verfahrensbeschluss nach § 35 Gemeindeordnung)**

Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte 11 bis 15 nichtöffentlich zu behandeln.

**Abstimmung: 7 Ja-Stimmen 0 Enthaltungen 0 Nein-Stimmen**

#### **Top 6: Änderung/Ergänzungen zur Niederschrift der Sitzung vom 12.11.2013 – Nr. 6/2013**

Es liegen keine Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche vor.

#### **Top 7: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse der Sitzung vom 12.11.2013 - Nr. 6/2013**

Herr Betz berichtet, dass über zwei Bauanfragen beraten wurde.

#### **Top 8: Straßenbeleuchtung: Begehung bei Dunkelheit wegen nicht ausreichender Beleuchtung**

Der BA diskutiert kurz über Dunkelzonen in der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Escheburg. BAV Betz, BAM Kröger, stv. BAM Pfeiffer und BAM Voß werden am 05.02.2014 um 19:30 Uhr durch Escheburg fahren und den Handlungsbedarf ermitteln.

### **Top 9: Anschaffung neues MZF für Gemeinde**

Der vorhandene MB-Truck ist ca. 30 Jahre alt und kommt so langsam in die Jahre. Die Reparaturen häufen sich. Der BA ist sich einig darüber, dass in absehbarer Zeit ein neues Fahrzeug angeschafft werden muss.

Der BA wird sich darüber informieren, welches Fahrzeug am besten hierfür geeignet ist (Nachbargemeinden, Messe Rendsburg,...). Bei der Entscheidungsfindung sollen auch die Erfahrungen der Gemeindearbeiter mit berücksichtigt werden.

### **Top 10: Anfragen und Mitteilungen**

BAV Betz und BGM Bork berichten über die Kontrolle und Reinigung des Drainagerohres im unteren Stubbenbergbereich. Die Wassermenge, welche aus dem Hang drückt, ist dadurch deutlich zurückgegangen. Laut dem Schreiben von der Straßenmeisterei an den BGM ist die Reinigung des Drainagerohres Aufgabe der Gemeinde und es gäbe hierzu einen Vertrag bzw. eine Vereinbarung. Der Bürgermeister hat eine Kopie dieses Vertrages angefordert.

BAV Betz berichtet, dass die Straßenschäden an der Autobahnbrücke Speckenweg im Aufgabenbereich des Bundes liegen und im Bereich der Bahnquerungen Aufgabe der AKN seien. Der Bund plant die Grundsanieung der Autobahnbrücke lt. Aussage des LdStBA., Lübeck für 2015. In diesem Zusammenhang müssen auch die Gehwegsicherungen auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Die Beseitigung der Straßenschäden (Lindenbreite, Dorfplatz...), bzw. die Ausschreibung der Leistungen, ist aktuell in der Vorbereitung durch das AHEG mit einem Ingenieurbüro.

An der Grundschule wurden drei neue Federpferdchen aufgestellt. Die Feuerschutztür im Keller der Schule wurde noch nicht repariert. Der Auftrag wurde aber bereits durch den BGM erteilt.

An der Mauereinfassung am Kreisel vor der Grundschule (Durchgang zur Sporthalle) drohen die Steine an den Endpunkten abzufallen. BGM Bork wird die Reparatur nach Frostende veranlassen.

Der LKW steht nicht mehr auf dem freien Platz am Hansingberg, dafür jetzt ein Bauwagen. Nach Aussage des BAM Oehr ist das nur vorübergehend, da der Wagen in absehbarer Zeit auf ein anderes, befestigtes Grundstück geschleppt werden soll. Der an einem Baum angekettete Kleinhänger stört nicht.

Am Platz wurde inzwischen ein Halteverbotsschild mit zusätzlichem Hinweis aufgestellt.

Im Kindergarten „Kleeblatt“ sind fast alle Restarbeiten erledigt worden. Es fehlt nur noch eine Haltestange im Kinderwagenunterstand und an der Eingangstür muss der Türanschlag neu befestigt werden. Am 11.03.14 um 18:00 Uhr soll im Rahmen der nächsten Bauausschusssitzung die offizielle Abnahme, zusammen mit dem Architekten, stattfinden.

BAM Oruzgani berichtet, dass es in der Straße „Am Knick“ eine kleine Versackung in der Wasserrinne gibt. BGM Bork wird die Reparatur veranlassen.

Stv. BAM Stülten berichtet, dass im Kiefernweg ein Straßeneinlauf, durch den Busverkehr bedingt, leicht abgesackt ist. BGM Bork wird die Reparatur veranlassen.

BAM Voß berichtet, dass im Hohenstein teilweise das Kleinpflaster um die Wasserschieber fehlt. Herr Betz wird dieses der WVGE melden.

Stv. BAM Pfeiffer berichtet, dass die Asphaltdecke im Jungfernstieg durch Baumwurzeln hochgedrückt wurde. BGM Bork wird die Reparatur veranlassen.

Stv. BAM Pfeiffer berichtet, dass es in der Asphaltdecke im Fahrendorfer Weg ein größeres Loch gibt. BGM Bork wird die Reparatur veranlassen.

Ende der öffentlichen Sitzung um 15:50 Uhr.

Aufgestellt am 10.02.2014

Protokollführer

Bauausschussvorsitzender